

Společenství vlastníků TRIO Ohradní 1341, 1342, 1343

Zápis ze schůze výboru SV TRIO Ohradní konané dne 8.10.2025

Účast: Svatoslava Antolíková, Robert Fuksa, Andrea Lauriková,
Za kontrolní komisi: Ludmila Pátková,

1. Výsledky revize plynu

Zjištěné závady a nedostatky

- Výměna vlnovce před plynovým spotřebičem dům **1341 byty 3 a 6** (hradí vlastník bytu)
- Výměna vlnovce před plynovým spotřebičem dům **1342 byty 1,8,12,14,15,18,20** (hradí vlastník bytu)

Výměna vlnovce před plynovým spotřebičem dům **1343 byty 12,20,21** (hradí vlastník bytu)

- Ukotvit plynovod v šachtě dům **1342 byt 23** (hradí SVJ)
- Ukotvit plynovod v kuchyni dům **1342 byt 20** (hradí SVJ)
- Zpřístupnění plynového kohoutu před spotřebičem dům **1341 byt 21** (hradí vlastník bytu)

(Vlnovec je hadička za sporákem.)

Žádáme vlastníky bytů, aby závady odstranili.

Kontakt na ověřeného plynaře: pan Ladislav KOTRČ

+420 721 630 806, kotrcladislav@gmail.com

2. Shromáždění vlastníků

Proběhne per rollam ve dnech 1. až 15. listopadu 2025.

31.10.2025 budou materiály rozeslány na všechny maily a vytištěné vloženy do schránek vlastníků, kteří zde bydlí.

Zapsala: Antolíková